

## DIAMÈTRES

- 1.00po/25mm
- 1.50po/38mm
- 2.00po/51mm
- 2.50po/64mm
- 3.00po/76mm

MERTEX  
**WAYOUT®**

Conçu pour accroître la sécurité des pompiers.

- » Les flèches (breveté) d'orientation sont gravées sur et sous le raccord femelle et pointent vers la source d'eau de connectivité standard. Disponible dans les diamètres de 25 à 76mm (1 à 3 po)
  - La visibilité des flèches renforcées est doublée par l'ajout de matériel hautement réfléchissant
  - Les flèches sont réfléchissantes à faible lumière afin d'indiquer la sortie
  - Les flèches gravées aident à prévenir l'endommagement par abrasion du matériel réfléchissant
  - Les flèches réfléchissantes accroissent de beaucoup la visibilité de nuit de la ligne de boyaux sur le site du sinistre et réduit les dommages accidentels
- » Affiche notre garantie "2" ans tous risques" et "10 ans contre tous défauts manufacturiers"
- » Dans les diamètres de 38 à 76mm (1.5 à 3 po) ces raccords viennent aussi avec un espace encastré Identify® pour les codes de couleur, codes à barres ou pour des marques identificatrices
- » Offert avec les accessoires de boyaux d'incendie suivants :
  - KRAKENEXO®
  - CARRY-LITE®
  - HYDRATAK<sup>mc</sup>
  - AQUAFLOW-PLUS®
  - FUTURE-LINE®
  - X-STREAM®
  - AQUAPOWER<sup>mc</sup>
  - X-STREAM® PLUS

Brevets : US 9,539,449; Canada 2,753,087; South Africa 2011/06223; UK 2,480,968. Autres brevets en attente

standard

or

 **LES TEXTILES  
MERCEDES** LTÉE

mercedestextiles.com  
TÉL 514.335.4337  
TÉL 877.937.9660  
TÉLÉC 514.335.9633

 **HIGHWATER**  
HOSE (BOYAU) inc.

highwaterhose.com  
TÉL 888.832.4310  
TÉL 819.832.4310

# COMMENT SPÉCIFIER MERTEX WAYOUT®

- Le raccord femelle doit être doté de flèches réfléchissantes visibles dans toutes les positions.
- Les flèches doivent être gravées dans et sous la surface du raccord afin de résister à l'abrasion.
- Les flèches doivent pointer vers la source d'eau.
- Les raccords doivent être offerts en diamètre de 25 à 76 mm (de 1 à 3 po).
- En diamètre de 38 à 76 mm (1.5 à 3 po) les raccords doivent comporter un encastrement destiné aux étiquettes de code couleur et de code-barres, aux marquages d'identification, etc.
- Les raccords doivent être conformes aux normes de la NFPA.
- Le raccord du boyau d'incendie doit, sur sa surface externe, comporter un timbre permanent et lisible au nom ou à la marque de commerce du fabricant.
- La taille et la désignation des fils (par ex. fil NH de 38 mm (1,5 po) doivent être indiquées dans un format d'au moins 0,255 mm (0,10 po).
- Le raccord du boyau d'incendie doit comporter, sur sa surface externe, une inscription permanente et lisible du pays de fabrication d'origine.
- Les raccords doivent être anodisés à la norm MIL spec 8625 type III, de façon à résister aux ébréchures et à la détérioration due à l'abrasion.
- Le raccord doit être offert dans les couleurs suivants : or et anodique standard.
- Les raccords doivent être fabriqués en Amérique du Nord et doit se conformer à NAFTA .
- Les raccords doivent comporter une garantie de "2' ans tous risques" et "10 ans contre tous défauts manufacturiers"

**Note: Il est important que les départements d'incendie se conforment au standard de connexion du bout femelle à la source d'eau**